



Azienda Reti Elettriche Srl

CMU - BT

**COSTI MEDI UNITARI PER LA CONNESSIONE DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE IN b.t**

**Allegato
MCC**

Gennaio 2016

Edizione 1

Pag. 1 di 1

Tipologia di impianto		Costo/km (k€)	Costo/n (k€)
Linea con sostegni e fondazioni	Linea aerea in conduttore precordato fino a Al 35mm ² (esclusi costi delle servitù)	25	
Linea con sostegni e fondazioni	Linea aerea in conduttore precordato Al 70mm ² (esclusi costi delle servitù)	35	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo per derivazioni su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	50	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo Al 150 mm ² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	55	
Linea con canalizzazioni e giunzioni	Linea in cavo sotterraneo Al 240 mm ² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi costi delle servitù)	60	
Interruttore di C.S.	Nuova uscita in cabina secondaria		0,3
	Armadio stradale di derivazione		0,5